



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12 г. Ярцева Смоленской области
(МБДОУ д/с № 12)

215805 г. Ярцево, Смоленской области, ул. Ольховская
т/факс 8(48143) 5-38-39, e-mail: goldencock@yandex.ru

Исход. № 15

"27" 03. 2025 г.

Заместителю межрайонного прокурора
младшему советнику юстиции
А.В.Васильевой

Заведующего МБДОУ детский сад № 12
Битнер А.А.

В ответ на Ваше представление № Исорг-20660029-258-25/-20660029 от 28.02.2025г.

Представление № Исорг-20660029-258-25/-20660029 от 28.02.2025г. было рассмотрено на общем собрании трудового коллектива МБДОУ детский сад №12 05.03.2025г. и признано обоснованным.

В МБДОУ детский сад №12 г. Ярцева Смоленской области приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий, им способствующих:

- была обеспечена категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии;
- освободили площадки под лестничными маршами от посторонних предметов;
- Ярцевским МО ВДПО проведены испытания 6 пожарных лестниц. Составлена локальная смета на ремонт пожарных лестниц в МБДОУ детский сад №12. Рассмотрены коммерческие предложения по ремонту пожарных лестниц. Письмо с просьбой о выделении денежных средств на ремонт направлено И.о. начальнику управления по образованию и молодежной политике Администрации МО «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области Кузнецовой И.В.;
- Назначен ответственный за ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Внесены записи проведенных проверок. Журнал ведется в электронном виде.



Заведующий:

Битнер А.А.

